

ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЗА 2016 ГОД

| Сетевая организация | № | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Дата и время включения оборудования | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | Характеристика обесточенных потребителей | Отключенная мощность, МВт | НедоОпуск, тыс. кВт*час | Отк. С неуспешным АПВ, АВР и (или) РПВ, РВР | |
|----------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | ЛЭП | ТП-6-20/0,4 кВ |
| | | | | | | | | | | | 6-20 кВ | |
| | | | | | | | | | | | шт. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУП г. Россоши "ГЭС" | 1. | 23.02.16г. 08-50 час. | 23.02.16г. 18-51 час. | 23.02.16г. 18-51 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 17-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ в РП № 135 яч. № 11 до Т-4 | Повреждение КЛ-10 кВ | КНС "Малиновского" | 10,9 | 700 | | |
| | 2. | 22.04.16г. 16-15 час. | 22.04.16г. 18-20 час. | 22.04.16г. 18-20 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 4-10 кВ | Повреждение разрядника в ТП № 173 | Повреждение разрядника | ,-//- | 27,3 | 1747 | | |
| | 3. | 19.06.16г. 17-09 час. | 19.06.16г. 18-20 час. | 19.06.16г. 18-20 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 22-6 кВ | Повреждение разрядника в ТП № 3 | Повреждение разрядника | ,-//- | 8,5 | 852 | | |
| | 4. | 03.07.16г. 11-15 час. | 03.07.16г. 12-05 час. | 03.07.16г. 12-05 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 19-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ от РТП № 130 до ТП-148 | Повреждение КЛ-10 кВ | ,-//- | 5,5 | 350 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------|--|--|
| МУП г. Россоши "ГЭС" | 5. | 11.07.16г. 18-07час. | 11.07.16г. 19-05 час. | 11.07.16г. 19-05 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 4-10 кВ | Повреждение АВ в яч. № 10 РТП № 130 | Повреждение ЛП | ,--/ | 10,6 | 677 | | |
| | 6. | 19.07.16г. 01-12 час. | 19.07.16г. 03-45 час. | 19.07.16г. 03-45 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 6-6 кВ | Повреждение ВЛ-6 кВ | Упало дерево | ,--/ | 24,8 | 2479 | | |
| | 7. | 24.07.16г. 15-34 час. | 24.07.16г. 16-11 час. | 24.07.16г. 16-11 час. | ТП-32-6 кВ Т - I | Сгорели в/ в предохран. | Проникновение животного | ,--/ | 0,61 | 61 | | |
| | 8. | 26.04.16г. 10-32 час. | 26.04.16г. 14-45 час. | 26.04.16г. 14-45 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. №26-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от РТП № 134 до ТП № 7 | Повреждение КЛ-6 кВ | ,--/ | 53,8 | 5376 | | |
| | 9. | 17.06.16г. 14-58 час. | 17.06.16г. 19-00 час. | 17.06.16г. 19-00 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ от оп. №1 до ТП № 216 | Повреждение КЛ-10 кВ | ,--/ | 31,1 | 1993 | | |
| | 10. | 12.07.16г. 11-46 час. | 12.07.16г. 17-05 час. | 12.07.16г. 17-05 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 19-10 кВ | Повреждение ВН на ТП-№ 146 ву сторону ТП № 147 | Повреждение ВН-10 кВ | ,--/ | 59,5 | 5954 | | |
| | 11. | 12.09.16г. 08-32 час. | 12.09.16г. 08-40 час. | 12.09.16г. 08-40 час. | РПТ №1 6/0,4 кВ ф. № 4-6 кВ "Х- з" | Повреждение в ТП № 67 | К.З. в ТП № 67 | ,--/ | 0,05 | 5 | | |
| | 12. | 05.08.16г. 18-34 час. | 06.08.16г. 18-10 час. | 06.08.16г. 18-10 час. | РПТ №1 6 кВ ф. № 6-6 кВ "Радуга" | Повреждение разрядника в ТП № 155 | Повреждение разрядника | ,--/ | 18,9 | 1888 | | |
| | 13. | 09.06.16г. 20-40 час. | 20.06.16г. 16-18 час. | 20.06.16г. 16-18 час. | РПТ №1 6 кВ ф. № 4-6 кВ "Хлебозавод" | Повреждение КЛ-6 кВ ввода в ТП № 22 | Повреждение КЛ-6 кВ | ,--/ | 0,28 | 28,272 | | |