

ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ  
ЗА 2019 ГОД

Сетевая организация	№	Дата и время возникновения ТН	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей	Дата и время включения оборудования	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность, МВт	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Отк. С неуспешным АПВ, АВР и (или) РПВ, РВР	
											ЛЭП	ТП
											6-20 кВ	6-10-20/0,4 кВ
											шт.	шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МУП г. Россошь "ГЭС"	1.	06.01.19г. 14-25 час.	06.01.19г. 19-05 час.	06.01.19г. 19-05 час.	П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 26-6 кВ	Сбита опора ЛЭП — 6кВ Фидера №26	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством )	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	2,35	2024	-	16
	2.	10.03.19г. 13-23 час.	10.03.19г. 15-47 час.	10.03.19г. 15-47 час.	П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 10-6 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	М.К.Д., частный сектор, магазины,	2,18	866	-	23
	3.	14.05.19г. 08-50 час.	14.05.19г. 11-44 час.	14.05.19г. 11-44 час.	П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 17-10 кВ	Сбита опора ЛЭП — 10кВ Фидера №17	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством )	Главный Водозабор	0,369	190	-	1
	4.	09.06.19г. 16-35 час.	09.06.19г. 19-20 час.	09.06.19г. 19-20 час.	П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 28-6 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП № 181 до оп.№11	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	1,05	792	-	9

МУП г. Россось "ГЭС"	5.	16.06.19г. 05-03 час.	16.06.19г. 07-35 час.	16.06.19г. 07-35 час.	П.С. "Россось" 110/35/10/6 кВ ф. № 26-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП № 105 до ТП №121	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	2,35	1390	-	16
	6.	03.08.19г. 10-05 час.	03.08.19г. 10-57 час.	03.08.19г. 10-57 час.	П.С. "Россось" 110/35/10/6 кВ ф. № 6-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП № 115 до ТП №78	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	0,95	540	-	13
	7.	14.08.19г. 15-23 час.	14.08.19г. 15-55 час.	14.08.19г. 15-55 час.	П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 4-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП № 130 до ТП №147	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	1,3	560	-	8
	8.	29.08.19г. 11-15 час.	29.08.19г. 16-01 час.	29.08.19г. 16-01 час.	П.С. "Россось" 110/35/10/6 кВ ф. №16-10 кВ	Повреждение ВЛ-6 кВ	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Главный Водозабор	0,346	312	-	1
	9.	28.09.19г. 14-34 час.	28.09.19г. 17-40 час.	28.09.19г. 17-40 час.	П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 18-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП № 176 до ТП №190	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством )	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	0,6	1261	-	11
	10.	25.10.19г. 02-00 час.	25.10.19г. 04-40 час.	25.10.19г. 04-40 час.	П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 1-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП № 140 до ТП №143	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	0,92	525	-	4
	11.	25.10.19г. 03-00 час.	25.10.19г. 03-30 час.	25.10.19г. 03-30 час.	П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП № 172 до ТП №149	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	1,15	262	-	10
	12.	30.11.19г. 02-15 час.	30.11.19г. 06-15 час.	30.11.19г. 06-15 час.	П.С. "Россось" 110/35/10/6 кВ ф. № 26-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП № 134 до ТП №35	Нарушение электрической изоляции	М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад.	2,35	2112	-	16

