



Директор МУП г. Россошь «ГЭС»

Синчин Д.И.

« 16 » января 2023 года

АКТ

Проверки комплектности оборудования ТП -№169 (находящейся по адресу г. Россошь ул. Красная 1 «п»), предназначенной для электроснабжения многоквартирных домов (оборудованными лифтами).

Основание: отсутствие во второй камере двухтрансформаторной подстанции №169 трансформатора.

Комиссия в составе:

главного инженера	Бондаренко В.Л.
мастер по обслуживанию ТП и КЛ	Дюкарева А.И.
старшего диспетчера	Мишутина Д.В.
начальника ЭТЛ	Владимирова В.В.
зам. Директора-начальника ПТО	Волкова Д.П.

По результатам внешнего осмотра двухтрансформаторной подстанции №169 комиссией было выявлено:

- трансформаторная подстанция эксплуатируется с 1997г.;
- трансформаторная мощность действующего силового трансформатора 630 кВа напряжение 6/0,4 кВ;
- отсутствие второго трансформатора мощностью 630 кВа 6/0,4 кВ;
- отсутствие второго трансформатора мощностью 630 кВа 6/0,4 кВ, зарегистрировано со времен регистрации предприятия (2006г.).

Принимаемое решение:

На основании правил технической эксплуатации электроснабжения потребителей (п.п. 2.1.1 и п.п. 2.1.13) для:

- 1.восстановления проектной схемы электроснабжения микрорайона города с многоэтажной жилой застройкой;
2. увеличения оперативности при производстве переключений в электрических сетях;
3. поддержания категорийности объектов электроснабжения;

4. снижения времени перерывов электроснабжения при ликвидации аварийных ситуаций;

5. обеспечения высокой надежности и бесперебойности энергоснабжения.

Приобрести и установить во вторую камеру двухтрансформаторной подстанции №169 новый трансформатор мощностью 630 кВа напряжением 6/0,4 кВ.

Главный инженер



Бондаренко В.Л.

Мастер по обслуживанию ТП и КЛ



Дюкарев А.И.

Старший диспетчер



Мишутин Д.В.

Начальник ЭТЛ



Владимиров В.В.

Зам. Директора-начальник ПТО



Волков Д.П.