

Дефектная ведомость

Трансформатор тип ТМГ 1000/10 зав.№921074

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправность	Материалы и оборудования, необходимые для устранения дефектов, неисправности	Ед. изм.	Кол.	Виды работ по устранению дефектов, неисправностей
1.	Короткое замыкание между выводами обмоток ВН , фазы А , фазы В , фазы С	Замена обмоток ВН фазы А , фазы В , фазы С	шт.	3	Замена трех обмоток ВН
2.	Межвитковое замыкание между фазами а, в и с в обмотке НН	Замена трех обмоток НН , фаз а, в, с	шт.	3	Замена трех обмоток НН
3.	Сопrotивление изоляции ВН-корпус-НН(норма не менее 250Мом), НН-корпус- ВН(норма не менее 250Мом) не соответствует норме	Сушка активной части с дальнейшей заменой трансформаторного масла	шт.	1	Замена масла, сушка активной части

Электромонтер ЭТЛ

Мельников А.Т.

Электромонтер ЭТЛ

Тонких Р.Ю.

Руководитель ЭТЛ

Новохатский Д.В.

