

## Дефектная ведомость

**Трансформатор тип ТМГ 1000/10 зав.№1692047**

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправность	Материалы и оборудования, необходимые для устранения дефектов, неисправности	Ед. изм.	Кол.	Виды работ по устранению дефектов, неисправностей
1.	Короткое замыкание на корпус провода обмотке ВН, в фазе А, В и С	Замена обмоток ВН, фазы А, В, С	шт.	3	Замена трех обмоток ВН
2.	Межвитковое замыкание на корпус бака, фаз а, в с в обмотке НН	Замена трех обмоток НН, фаз а, в, с	шт.	3	Замена трех обмоток НН
3.	Сопротивление изоляции ВН-корпус-НН(норма не менее 250Мом), НН-корпус-ВН(норма не менее 250Мом) не соответствует норме	Сушка активной части с дальнейшей заменой трансформаторного масла	шт.	1	Замена масла, сушка активной части

Электромонтер ЭТЛ

Мельников А.Т.

Электромонтер ЭТЛ

Тонких Р.Ю.

Руководитель ЭТЛ

Новохатский Д.В.

